



DETTAGLIO IMPIANTO AERAUICO







Scala 1:50



PIANTA PIANO PRIMO

Scala 1:100



	SIMBOLO	DESCRIZIONE
LEGENDA		CANALE QUADRANGOLARE DI MANDATA
		CANALE QUADRANGOLARE DI MANDATA
	 	GRIGLIE DI RIPRESA
		RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSO INCROCIATO Q= 2500 mc/h; H150 Pa
		Ugelli sferici per lanci profondi in alluminio con portata di 315 mc/h e gittata minima di 11m, max 27m.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA



Il Tecnico:
Dott. Ing. Mariagrazia Falco



Data:

Febbraio 2013

Titolo:

DISTRIBUZIONE IMPIANTO AEREAULICO
SALA CONSILIARE

Cod.:	TAV.07_R0
-------	-----------

Dott. Ing. Mariagrazia Falco
Via Adige, 27 - 76123 Andria (BT)
Tel. 0883-552915